

**CERTIFICADO SANITARIO POR PERSONA PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO
DE ACUEDUCTO
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA - SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL**

Departamento: 73 - TOLIMA	Municipio: 73148 - CARMEN DE APICALA	Fecha de Visita: 2024/02/28 08:00:00
Nombre Autoridad Sanitaria: Gobernación del Tolima - Secretaría de Salud Departamental		
Numero consecutivo de acta de visita: 62741	Fecha visita anterior: 2022-03-22 10:00:00.000	Se anexa copia acta de visita anterior: Si
Concepto: Favorable	Nombre de Quien realizó la visita anterior: JULIO CESAR QUINTERO MONCADA	
Se establecieron plazos para la Ejecución de Requerimientos: No	Se dispuso un plan de mejoramiento: No	Numeró total de Habitantes del municipio: 10546
Número total de viviendas resto: 1872	Número total de viviendas casco urbano: 4128	

1. PERSONA PRESTADORA (p.p)


Nombre: EMPRESA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL CARMEN DE APICALA S.A. E.S.P.	Nit: 900192022-1	Identificación sin Nit:
Departamento: 73 - TOLIMA	Municipio: 73148 - CARMEN DE APICALA	Localidad: 73148000 - CARMEN DE APICALA
Otras Localidades Atendidas: NO		
Representante Legal - Cargo: Cesar Augusto Córdoba Zarta - Gerente	Correo Electrónico: daguassaesp@gmail.com	
Dirección: CALLE 5 N 4-88 CENTRO	Teléfono: 3202330493	Nombre de la Planta de Potabilización: PLANTA LA PALMARA
Caudal de Diseño: 21	Caudal Tratado Actualmente: 21	Tipo de fuente de Abastecimiento: Quebrada
Otras plantas operadas por la P.P: VILLA NELLY	Suscriptores atendidos por la P.P: 6475	
Población atendida por la P.P: 24886	Longitud total de la red de Distribución: 50,82 km	

**RESULTADOS DE LOS ÍNDICES QUE EVALÚAN LA CALIDAD DEL AGUA
PARA CONSUMO HUMANO POR PERSONA PRESTADORA**

IRCAp	IRABApp	BPSpp
Inviabile Sanitariamente 80.1 A 100	Riesgo muy alto 70.1 A 100	Riesgo muy alto 71 A 100
Riesgo Alto 35.1 A 80	Riesgo Alto 40.1 A 70	Riesgo Alto 41 A 70
Riesgo Medio 14.1 A 35	Riesgo Medio 25.1 A 40	Riesgo Medio 25 A 40
Riesgo Bajo 5.1 A 14	Riesgo Bajo 10.1 A 25	Riesgo Bajo 11 A 24
Sin Riesgo 0 A 5.0	Sin Riesgo 0 A 10	Sin Riesgo 0 A 10
Resultado: Sin Riesgo 4,687788	Resultado: Sin Riesgo 5	Resultado: Sin Riesgo 7

**CERTIFICADO SANITARIO POR PERSONA PRESTADORA DEL SERVICIO PÚBLICO
DE ACUEDUCTO
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA - SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL**

CONCEPTO SANITARIO POR PERSONA PRESTADORA

Puntaje = $0.50 \times \text{IRCA}_{\text{App}} + 0.20 \times \text{IRABA}_{\text{App}} + 0.30 \times \text{BPS}_{\text{pp}} = 5,4439$ Puntos		
Se expide Concepto Sanitario Favorable cuando el puntaje ponderado está entre: 0.00 - 10.00		
Se expide Concepto Sanitario Favorable con Requerimiento cuando el puntaje ponderado está entre: 10.1 - 40		
Se expide Concepto Sanitario Desfavorable cuando el puntaje ponderado está entre: 40.1 - 100		
SE EMITE CONCEPTO SANITARIO:	Favorable	
Observaciones: El acueducto cuenta con dos plantas una convencional estructural en funcionamiento normal y otra convencional compacta utilizada en momentos de alta demanda. IRCA a diciembre 31 de 2024 "4,69 %" Agua con Sin Riesgo potable y apta para el consumo humano. IRABA de 5,00 % por falta de pHmetro. Ambas plantas cuentan con manejo adecuado de los lodos. BPS de 7,00 %. Para garantizar una buena toma del agua en cada punto de monitoreo, se requiere que estos sean optimizados integralmente en todos sus componentes, siendo necesaria la presentación de un plan de acción en el que se presenten las actividades a desarrollar para modificar los hallazgos encontrados en la inspección sanitaria, para ello se concede un plazo de 30 días contados a partir de la notificación que por virtualidad se le realice al presente documento.		
Nombre y cargo del funcionario de la autoridad sanitaria que diligenció el formulario en oficina	Firma	Fecha
Eduardo Alfonso Lozano Guarín – Profesional Universitario SST		17/03/2025